



Número	17GR0010/01	Número de contrato	E 8090
Emitido	06-07-2018	Ámbito	(EU) 2016/426 (9 de marzo de 2016)
Fecha de caducidad	06-07-2028	Módulo	B (Ensayo de tipo)
PIN	0063CP3646	Número de informe	E 8090

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO (GAR)

Kiwa declara por la presente que las calderas de calefacción central, tipo(s)::

Hermann MICRAPLUS CONDENS 25 –A (H-ES)
Hermann MICRAPLUS CONDENS 30 –A (H-ES)

fabricado por **Saunier Duval Dicosa S.A.**
Zamudio, España

cumple(n) con los requisitos esenciales fijados en el **Reglamento (UE) 2016/426 sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos.**

Se incluye una descripción de los tipos específicos, como nombres de modelos, tipos de aparatos y categorías en el anexo del presente certificado.

CERTIFICATE

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
P.O. Box 137
7300 AC APELDOORN
The Netherlands

www.kiwaenergy.com

GASTEC

Luc Leroy, Kiwa

CE
0063

N.B.: Este certificado incluso su anexo es una traducción;
en caso de divergencias de interpretación, prevalecerá el texto en lengua inglesa.



Número	17GR0010/01	Página	1 de 1
Emitido	06-07-2018	Ámbito	(EU) 2016/426 (9 de marzo de 2016)
Fecha de caducidad	06-07-2028	Módulo	B (Ensayo de tipo)
PIN	0063CP3646	Número de informe	141200646

ANEXO AL CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO (GAR)

Fabricante: Saunier Duval Dicosa S.A.

Tipos:

Denominación de tipo	Entrada de Calor	
	CH (kW - Hi)	DHW (kW - Hi)
Hermann MICRAPLUS CONDENS 25 -A (H-ES)	5.1 – 18.4	5.1 – 25.7
Hermann MICRAPLUS CONDENS 30 -A (H-ES)	6.1 – 25.5	6.1 – 29.7

Denominación de tipo	Categorías del aparato		País
Hermann MICRAPLUS CONDENS 25 -A (H-ES)	I _{2H}	G20 - 20 mbar	España (ES)
Hermann MICRAPLUS CONDENS 30 -A (H-ES)			

Denominación de tipo	Tipos de gas	Manuales de instalación de chimeneas (use la última versión)
Hermann MICRAPLUS CONDENS 25 -A (H-ES)	B ₃₃ , B _{53P} , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₈₃ , C ₉₃	0020276052
Hermann MICRAPLUS CONDENS 30 -A (H-ES)		

Normas:
EN 15502-1:2012 + A1:2015, EN 15502-2-1:2012